SYMBOLE	REPERE	PUISSANCE	DESIGNATION	MARQUE	REF. LEGENDE OBSERVATIONS
LEGENDE EQUIPEMENTS EXISTANTS					
			EC = EXISTANT CONSERVE EQUIPEMENT CONSERVE EN PLACE – CABLAGE A REMPLACER		
			ED = EXISTANT DEPLACE EQUIPEMENT DEPLACE – CABLAGE A REMPLACER		
			ER = EXISTANT REMPLACE EQUIPEMENT REMPLACE – CABLAGE A REMPLACER		
TABLEAU GENERAL BASSE TENSION - TABLEAUX DIVISIONNAIRES					
			ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION TABLEAU DE PROTECTIONS ELECTRIQUES	LUDIVAST	FS4 FP
DISTRIBUTION TERMINALE					
			ALIMENTATION EN ATTENTE – PUISSANCE SUIVANT INDICATION		
CHEMINS DE CÂBLES					
CFO CFO CFO			CHEMIN DE CABLE COURANT FORT		
CFA CFA CFA			CHEMIN DE CABLE COURANT FAIBLE		
CFA CFA CFA			CHEMIN DE CABLE EXISTANT		
			GOULOTTE DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE PREFABRIQUEE PVC		
PETIT APPAREILLAGE					
			INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE		
			INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE ENCASTRE ETANCHE		

SYMBOLE	REPERE	PUISSANCE	DESIGNATION	MARQUE	REF. LEGENDE OBSERVATIONS
PETIT APPAREILLAGE					
			INTERRUPTEUR VA ET VIENT ENCASTRE		
			INTERRUPTEUR VA ET VIENT ENCASTRE ETANCHE		
			BOUTON POUSSOIR ENCASTRE		
			BOUTON POUSSOIR ENCASTRE ETANCHE		
			DETECTEUR DE PRESENCE CIRCULAIRE ENCASTRE EN PLAFOND BIS LOCAUX	LUMINAT	F54 FP
			DETECTEUR DE PRESENCE SALLE ETANCHE		
			TABLEAU D'ALLIANCE – FERMETURE A CLEF COMMANDES DE TYPE INTERRUPTEURS A VOYANTS		
			DETERMINATION A CLEF COMMANDES GROUPEES D'UN JEU DE VOYANTS – BLANC/ORANGE		
			PRISE DE COURANT 2P+T 16A		
			ENSEMBLE DE 2 PRISES DE COURANT 2P+T 16A		
			PRISE DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE		
			PRISE DE COURANT 2P+T 16A ETANCHE CROCHET OPERATEUR		
			SORTIE DE CÂBLES 2P+T 32A ENCASTREE		
			BOITIER MIXTE DE DISTRIBUTION FOURNITURE ET POSE LOT ELECTRICITE		

SYMBOLE	REPERE	PUISSANCE	DESIGNATION	MARQUE	REF. LEGENDE OBSERVATIONS
ECLAIRAGE					
	A	LED 36.6W	LUMINAIRE ETANCHE LED + VASQUE POLYCARBONATE BALLAST ELECTRO – IP67 – IK10 – CLASSE I	ECLAIRAGE 3000	TUB LED+ 4ND
	B	2x18W	LUMINAIRE FLUORESCENT SAILLI ETANCHE VASQUE POLYCARBONATE BALLAST ELECTRONIQUE – IP65 – IK08 – CLASSE II – 1 TUBE LED	SARLAM	CHANTEL 2 LED
	C	LED 18W	DOWNLIGHT LED ENCASTRE RONDS– CORPS EN ALU BLANC BALLAST LED – FERMETURE VERRE IP54 – IK08	THORN	BASELED- SK 565 WRE
	D	LED 20W	DOWNLIGHT LED ENCASTRE RONDS– CORPS EN ALU BLANC BALLAST LED – FERMETURE VERRE IP54 – IK08	THORN	ORLI 600/20 840 + VERRE IP54 WRI
	E	1x49W	LUMINAIRE LED ENCASTRE ECLAIRAGE DIRECT BALLAST ELECTRONIQUE CLASSE II – IP20 – IK08 4000K – 4370 LUMENS	DISANO	840 LED PANEL 40W/4000K
	F	1x18W	APPLIQUE PLATRE – SOURCE CALOT E27 IP20 – CLASSE II	SEDAP	1339–01
	G	7x1W PUISSE LED	PROJECTEUR EXTERIEUR LED – 400MA DECOUPAGE AU CHOIX PLATINE TYPE BIS – CLASSE II – IP66 – IK08 – ANTI-VOLEUR	EPSILON	QUADRANT ASPIRE COULEUR
ECLAIRAGE DE SECURITE					
			BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE – 45LMS SATI		100% LED
			BLOC AUTONOME PORTATIF D'INTERVENTION 100LMS		100% LED
			BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE – 360LMS SATI ETANCHE		100% LED
			BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE – 45LMS SATI ETANCHE		100% LED
			BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE – 360LMS SATI ETANCHE		100% LED

SYMBOLE	REPERE	PUISSANCE	DESIGNATION	MARQUE	REF. LEGENDE OBSERVATIONS
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE					
			CENTRALE INCENDIE EXISTANTE TYPE 2B		
			DECLENCHEUR MANUEL ALARME INCENDIE		
			DIFFUSEUR SONORE ALARME GENERALE (BAAS 5a)		
			DIFFUSEUR VISUEL D'ALARME INCENDIE (AUTONOMES)		
CARILLON					
			CARILLON D'APPEL EXTERIEUR		
SONNERIE INTERCLASSE					
			CLOCHE BRONZE EXISTANTE CONSERVEE – CÂBLAGE A REPRENDRE		
DETECTION INTRUSION					
			CENTRALE INTRUSION – EXISTANTE		
			DETECTEUR INTURSION BIVOLUMETRIQUE		
			CLAVIER DE MISE EN/HORS SERVICE ALARME INTRUSION		
			DIFFUSEUR SONORE ALARME INTRUSION		
DISTRIBUTION DE L'HEURE					
			HORLOGE EXISTANTE CONSERVEE – CABLAGE A REPRENDRE		

SYMBOLE	REPERE	PUISSANCE	DESIGNATION	MARQUE	REF. LEGENDE OBSERVATIONS
CÂBLAGE DU RESEAU V.D.I.					
			BAIE INFORMATIQUE – EXISTANTE		
			CONJONCTEUR TELEPHONIQUE EXISTANT – A REGABLER ET A REMPLACER PAR UNE PRISE RJ 45 CATEGORIE 6a		
			PRISE RJ 45 CATEGORIE 6a		
			PRISE RJ 45 CATEGORIE 6a ETANCHE		
TELEVISION					
			PRISE TV EXISTANTE – CABLAGE CONSERVE A REMPLACER PAR PRISE TV NEUVE		

Département de la Gironde Commune de MIOS

Ecole élémentaire "Les Ecureuils"

RESTRUCTURATION DU RESTAURANT SCOLAIRE

Rue de l'avenir
33 380 MIOS

Maitre d'ouvrage :

MAIRIE DE MIOS
Place du XI Novembre
33 380 MIOS

	Maître d'oeuvre CABINET KRIEGER ARCHITECTES 36, rue du 14 Juillet 33 260 La Teste de Buch tél : 05 57 15 15 25	
BET THERMIQUE ENERGIE CONCEPT Bergerelli 33 550 Haux tel : 05 56 23 34 32 / fax : 05 56 23 34 72	BUREAU DE CONTRÔLE ALPES CONTROLES bureaux du Lac bat 1, 4 rue Th. Blanc 33520 BRUGES tel : 05 56 39 05 80 / fax : 05 57 19 00 87	BET ELECTRICITE DUPLAN INGENIERIE 1, avenue des Mondaults 33 270 Floirac tel : 05 56 32 61 05 / fax : 05 56 32 59 36

EL01	LOT 06 - ELECTRICITE CFO / CFA PLAN RESTRUCTURATION PRINCIPE D'EQUIPEMENT	DCE

dossier :	numéro :	fichier autocad :	dessin :	date :	échelle :
21212	/	EL	CD/BC	17/12/14	1/50°

Indice :	Date :	Objet des modifications :