RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ars Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE UNE SEULE SANTE (DSEUSS)
Direction déléguée Sud (33-40-47-64)
Unité de Gironde

Destinataires
MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MIOS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - COBAN ATLANTIQUE
MONSIEUR LE DIRECTEUR - AGUR

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : COBAN : MIOS

Prélèvement	**00279678**	**Commune**	**MIOS**
Unité de gestion	**1178 COBAN : MIOS**	**Prélevé le :**	**mardi 15 septembre 2026 à 11h10**
Installation	**UDI 004401 MIOS**	**par :**	**LABO LDA33 - THOMAS**
Point de surveillance	**S 0000001849 LACANAU DE MIOS**	**Type visite :**	**AA**
Localisation exacte	ECOLE - Cuisine - Lave-mains		

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'eau	22,2 °C		25	
pH	7,8 unité pH		de 6,5 à 9	
Chlore libre	0,33 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,36 mg(Cl2)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES LDA33, PESSAC 3306
Type del'analyse : AESO Code SISE de l'analyse : 00282903 Référence laboratoire : SO+COT/06400/1

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<2,5 mg(Pt)/L		15	
Turbidité néphélométrique	<0,2 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	0,0 °f			
Titre alcalimétrique complet	12,7 °f			
Titre hydrotimétrique	12,7 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	17 mg/L		250	
Conductivité à 25°C	297 µS/cm		de 200 à 1100	
Sulfates	3,0 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium d'origine naturelle	<0,01 mg/L		0,5	
Nitrates/50 + Nitrites/3	<SEUIL mg/L	1		
Nitrates (en NO3)	<0,25 mg/L	50		
Nitrites (en NO2)	<0,01 mg/L	0,5		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,22 mg(C)/L		2	
FER ET MANGANESE				
Fer total	32 µg/L		200	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00279678)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Bordeaux, le 4 nobembre 2026
L'ingénieur d'études sanitaires

SABINE GIRAUD

**** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) ****